

СПОВІЩУВАЧ ЄМНІСНИЙ СЕ-2**ПАСПОРТ
НЦИ.ЗА1.22.00.000-01 ПС****1. Призначення**

Сповіщувач ємнісний з передачею даних по лінії CAN призначений для формування сповіщення про тривогу, у випадку виявлення небезпеки з використанням сигналізаційної огорожі козиркового типу в якості чутливого елемента.

2. Основні технічні дані

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) час готовності приладу з моменту включення живлення, сек, не більше | 10; |
| 2) робота при електроживленні постійною напругою, В, | від 18 до 36; |
| 3) споживана потужність, Вт, не більше | 3 . |
| 4) максимальна ємність флангів сигналізаційної огорожі | 10000 пФ <input type="checkbox"/> |
| | 20000 пФ <input type="checkbox"/> . |

3. Комплектність

До комплекту постачання входять:

НЦИ.ЗА1.22.00.000-01 Сповіщувач ємнісний	1 шт.
НЦИ.ЗА1.22.00.000-01 ПС паспорт	1 прим.
НЦИ.ЗА1.22.40.000 комплект монтажних частин	1 шт.
НЦИ.ЗА1.00.000-01 ІЕ інструкція з експлуатації	1 прим.*

Примітка * - постачається 1 примірник з партією сповіщувачів

4. Строки служби та зберігання, гарантії виробника

- 4.1. Підприємство – виробник гарантує відповідність сповіщувача вимогам технічних умов при дотриманні правил експлуатації, зберігання та транспортування.
- 4.2. Гарантійний строк експлуатації 18 місяців з дня введення сповіщувача в експлуатацію. Гарантійний строк зберігання – 12 місяців з дня відвантаження.

5. Свідоцтво про пакування

Сповіщувач ємнісний НЦИ.ЗА1.22.00.000-01 заводський номер _____
упакований _____
(найменування підприємства - виробника)

згідно вимог діючої технічної документації.

_____ (посада)

_____ (підпис і прізвище)

_____ (рік, число і місяць)

6. Свідоцтво про приймання

Сповіщувач ємнісний НЦИ.ЗА1.22.00.000-01 заводський номер _____
прийнятий у відповідності з діючою технічною документацією та визнаний придатним для експлуатації.

Начальник ВТК _____

(підпис і прізвище)

М.П.

Підприємство - виробник: ТОВ «Інженерний центр «Імпульс», 16604, м.Ніжин, Чернігівської області, вул. Незалежності, 42 Телефон/факс: (04631) 5-12-25

СПОВІЩУВАЧ ЄМНІСНИЙ СЕ-2**ПАСПОРТ
НЦИ.ЗА1.22.00.000-01 ПС****1. Призначення**

Сповіщувач ємнісний з передачею даних по лінії CAN призначений для формування сповіщення про тривогу, у випадку виявлення небезпеки з використанням сигналізаційної огорожі козиркового типу в якості чутливого елемента.

2. Основні технічні дані

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) час готовності приладу з моменту включення живлення, сек, не більше | 10; |
| 2) робота при електроживленні постійною напругою, В, | від 18 до 36; |
| 3) споживана потужність, Вт, не більше | 3 . |
| 4) максимальна ємність флангів сигналізаційної огорожі | 10000 пФ <input type="checkbox"/> |
| | 20000 пФ <input type="checkbox"/> . |

Комплектність

До комплекту постачання входять:

НЦИ.ЗА1.22.00.000-01 Сповіщувач ємнісний	1 шт.
НЦИ.ЗА1.22.00.000-01 ПС паспорт	1 прим.
НЦИ.ЗА1.22.40.000 комплект монтажних частин	1 шт.
НЦИ.ЗА1.00.000-01 ІЕ інструкція з експлуатації	1 прим.*

Примітка * - постачається 1 примірник з партією сповіщувачів

4. Строки служби та зберігання, гарантії виробника

- 4.1. Підприємство – виробник гарантує відповідність сповіщувача вимогам технічних умов при дотриманні правил експлуатації, зберігання та транспортування.
- 4.2. Гарантійний строк експлуатації 18 місяців з дня введення сповіщувача в експлуатацію. Гарантійний строк зберігання – 12 місяців з дня відвантаження.

5. Свідоцтво про пакування

Сповіщувач ємнісний НЦИ.ЗА1.22.00.000-01 заводський номер _____
упакований _____
(найменування підприємства - виробника)

згідно вимог діючої технічної документації.

_____ (посада)

_____ (підпис і прізвище)

_____ (рік, число і місяць)

6. Свідоцтво про приймання

Сповіщувач ємнісний НЦИ.ЗА1.22.00.000-01 заводський номер _____
прийнятий у відповідності з діючою технічною документацією та визнаний придатним для експлуатації.

Начальник ВТК _____

(підпис і прізвище)

М.П.

Підприємство - виробник: ТОВ «Інженерний центр «Імпульс», 16604, м.Ніжин, Чернігівської області, вул. Незалежності, 42 Телефон/факс: (04631) 5-12-25